

OZNACZENIA:

KS – Kolektor słoneczny płaski (15 szt.)
ZPS – Zespół pompowo–sterowniczy
Z1 – Podgrzewacz wężownicowy o pojemności 1000 litrów
KG – Istnjeący kocioł gazowy z wbudowanym zasobnikiem
PP – Pompa obiegowa
PC – Istniejąca pompa cyrkulacyjna
NP1 – Naczynie przeponowe do glikolu o pojemności 50 litrów
NP2 – Naczynie przeponowe do cwu o pojemności 50 litrów
M – Manometr fi100 0–10 Bar
OA – Odpowietrznik automatyczny
OC – Obudowa czujnika z odpowietrznikiem (wchodzi w skład ZPS)
SP – Separator powietrza KS 3/4”
ZB2 – Zawór bezpieczeństwa do wody użytkowej 6 Bar
ZZ – Zawór zwrotny DN25
ZK1 – Zawór kulowy DN32
ZK2 – Zawór kulowy DN25
ZK3 – Zawór kulowy DN20 dopuszczalna temeratura 120 st.C (chwilowo 150 st.C)
ZM – Termostatyczny zawór mieszający 1”
K – Kurek spustowy DN25

Temat projektu:	*ROZBUDOWA INSTALACJI O INFRASTRUKTURĘ SŁUŻĄCĄ DO PRODUKCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W KOMPLEKSIE SPORTOWYM W SOSNOWCU PRZY ALEI MIRECKIEGO 31*					
	PROJEKT WYKONAWCZY					
Inwestor:	*MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU UL. 3 MAJA 41 41–200 SOSNOWIEC*					
Temat rysunku:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI SOLARNEJ					
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	11/2014
					skala:	---
					nr rysunku:	IS–02
	mgr inż. Andrzej Bączkowicz	nr upr.	217/92			

”PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44–200 RYBNIK UL. RUDZKA 28