


CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU POLON 6000



PARTER,
I PIĘTRO
HALA SPORTOWA,
ZAPLECZE

PIWNICA,
PARTER,
I PIĘTRO
INTERNAT

PARTER,
I PIĘTRO
HALA SPORTOWA,
ZAPLECZE

OZNACZENIA:

- DWUSENSOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- NADMIAROWO-RÓŻNICZKOWA CZUJKA CIEPŁA
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAZNIKIEM ZADZIAŁANIA INSTALOWANA W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- LINIOWA CZUJKA DYMU (NADAJNIK, ODBIORNIK + REFLEKTOR PRYZMATOWY)

- MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY
- MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ STERUJĄCYCH (WYSOKONAPIĘCIOWYCH)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- SYGNALIZATOR GŁOSOWY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

ARCHOMA s.c. Aleksandra Nurek Maciej Grychowski
40-635 Katowice tel. +48 32 608 31 39
ul. Ziółowa 43B fax. +48 32 729 70 47
NIP: 954 270 72 49 kom. +48 606 111 808
e-mail: archoma@archoma.pl kom. +48 500 282 812
www.archoma.pl

ZMIANA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 4

INWESTOR :	LOKALIZACJA:
MOSIR w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec	ul. Baczyńskiego 4, 41-203 Sosnowiec, dz. nr 5780/2, 5779
NR PROJEKTU: 181/15	FAZA PROJ.: PW

NAZWA RYS.: SCHEMAT BLOKOWY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

SKALA:	NR RYS.: 4
DATA: listopad 2015	PODPIS :
PROJEKTANT:	
mgr inż. Andrzej Kaczmarzyk nr upr. KNP 8/304/2010	
SPRAWDZAJĄCY:	
mgr inż. Jerzy Fredowicz nr upr. D1016/05	
OPRACOWANIE:	
inż. Dariusz Jedrusik	

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE