

Sosnowiec, 21 kwietnia 2017 roku

Numer procedury: 6/DIR/2017

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się uprzejmie z prośbą o złożenie oferty na wykonanie remontu wylotu oraz odtworzenia skarpy rzeki w obrębie wylotu kanalizacji do rzeki Białej Przemyszy z oczyszczalni ścieków dla Hali Sportowej zlokalizowanej na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłat Lwowskich 70 w Sosnowcu.

Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z zarządcą rzeki – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach (w załączeniu pismo z dnia 4 kwietnia 2017 roku, znak ZD/ZG-072-P/32/135/17/G547) – prace winny polegać na wykonaniu drobnych miejscowych napraw betonowych elementów wylotu (jego stan obrazują zdjęcia dołączone do elektronicznej wersji niniejszego zapytania) oraz na ubezpieczeniu skarpy wokół niego poprzez ułożenie płyt ażurowych betonowych na geowłókninie wraz z ich ustabilizowaniem oraz wypełnieniem ziemią i obsianiem trawą na odcinku 5 m powyżej i 5 m poniżej tego wylotu pasami o szerokości 2 m. Prace winny być prowadzone przy niskich stanach wód pod nadzorem osoby uprawnionej, a po ich zakończeniu teren winien być doprowadzony do należytego stanu technicznego.

Płatność za usługę nastąpi po wykonaniu prac i ich bezusterkowym odbiorze przez Zarząd Zlewni Przemyszy. Zamawiający oczekuje wykonania prac w terminie od około 12 czerwca do około 14 lipca 2017 roku.

Planowany termin udzielenia zamówienia to 12 czerwca 2017 roku.

W ofercie proszę o określenie:

- Całkowitej ceny za wykonanie prac w zakresie określonym niniejszym zapytaniem w układzie: cena netto, podatek VAT, cena brutto.
- Czasokresu udzielonej gwarancji.
- Informacji o podwykonawcach biorących udział w realizacji prac. W przypadku zatrudnienia podwykonawców do oferty należy dołączyć wzór umowy z podwykonawcami.

Kryterium wyboru ofert będzie cena brutto.

Ofertę proszę złożyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl do godziny 9:00 dnia 4 maja 2017 roku.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA

J. Góral
Jerzy Góral