Geosolum s.c. Orląt Lwowskich 122, 41-208 Sosnowiec	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** **Profil numer 3**	Zał.Nr: 9 Sonda Nr: DPL-1

Rejon: Kąpielisko "Stawiki" Miejscowość: Sosnowiec Województwo: śląskie	Obiekt: rozbudowa infrastruktury kąpieliska Inwestor: GMINA SOSNOWIEC Zleceniodawca: OXXO PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Nadzór geologiczny: mgr inż.H.Bukowy-Olejnik	Typ sondy: DPL Rzędna: 249.87 m n.p.m. Skala 1 : 100	Data sondowania: 2017-04-11

Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zagęszczenia: Luźny / Średnio zag. / Zagęszczony Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ_{max} [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja			
[m.p.p.t]		[m]				τ_{max}	τ_{min}	N_{10}	$I_D/(I_L)$
1	2	3	4	5	0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 5 10 15 20 25 30 35	7	8	9	10
				Gb					
▽ 0.90	Czwartorzęd Plejstocen	1.0 2.0		Ps+Ż				19	0.62
		3.0						31	0.71
		4.0 5.0		Ps					
		6.0							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż.H.Bukowy-Olejnik