

Sosnowiec, 6 marca 2018 roku

DIR/157...../2018

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego*dot. przetargu nieograniczonego:***„Budowa pomostu pływającego wraz z altanką w ramach inwestycji pn.: Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zmianami) zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ jaki wpłynął od wykonawcy.

Pytanie nr 1. *Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pływaków siatkobetonowych wypełnionych styropianem w miejsce pływaków wypełnionych styrodurem, pływaki wypełnione styropianem są tańsze w produkcji i pozwolą na obniżenie kosztów wykonania całości zadania.*

Odpowiedź:

Projektant nie dopuszcza zastosowania materiału do wypełnienia pływaków innych niż podane w projekcie -minimalne wymagania to : polistyren ekstrudowany XPS 300 kpa - jednorodny materiał o nasiąkliwości po długotrwałym całkowitym zanurzeniu w wodzie 0,3%. Projektant nie wyraża zgody na zastosowanie innych rozwiązań niż podane w projekcie.

Zamawiający

DYREKTOR
Jerzy Górak