

Sosnowiec, 7 maja 2019 roku

DYR/ 330...../2019

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

dot. przetargu nieograniczonego:

„Budowa placu zabaw w ramach zadania pn.: „Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ jaki wpłynął od wykonawcy.

Pytanie : *Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: zgodnie z wymaganiami siwz Zamawiający żąda wykonania nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych o grubości 23 mm i wysokości upadku (hic)- 3 m. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mat przerostowych o grubości 20 mm i wyżej wysokości upadku wynoszącej 3,4 m. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z normami placu zabaw decydująca jest wysokość upadku, a nie grubość nawierzchni bezpiecznej.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie mat o grubości 20,0 mm w miejsce mat o grubości 23,00 mm pod warunkiem zapewnienia analogicznych jak w projekcie parametrów technicznych, warunków gwarancji, a przede wszystkim przewidzianej wysokości upadku – min. 3,0 m.

Zamawiający

DYREKTOR
J. Górak
Jerzy Górak

Dane do kontaktu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41

tel. (32) 266 34 26

tel. kom. 503 342 127

e-mail: sekretariat@mosir.sosnowiec.pl

nr rachunku bankowego: 70 1020 2313 0000 3402 0579 7677

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

NIP: 644 345 36 72

<http://www.mosir.sosnowiec.pl>