

Sosnowiec, 13 maja 2019 r.

DYR/ ...³⁴¹.../2019

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

dot. przetargu nieograniczonego:

„Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ jaki wpłynął od wykonawcy.

Pytanie : *Ze względu na brak jakichkolwiek informacji dotyczących dźwigarów stalowych dachowych, które należy zabezpieczyć przeciwpożarowo, zwracam się z prośbą o udostępnienie rysunków tych dźwigarów, bądź podanie m² powierzchni do zabezpieczenia.*

Odpowiedź: Łączna powierzchnia elementów stalowych do pokrycia natryskiem przeciwpożarowym wynosi 930 m². Jednocześnie informuję, że pozycja dotycząca zabezpieczenia konstrukcji stalowej dachu (poz. 60) obejmuje kompletne wykonanie tego zabezpieczenia, zgodnie z technologią, w tym materiały, robocizną i sprzęt. W załączeniu materiał poglądowy.

Zamawiający

DYREKTOR
J. Górak
Jerzy Górak

Dane do kontaktu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41

tel. (32) 266 34 26

tel. kom. 503 342 127

e-mail: sekretariat@mosir.sosnowiec.pl

nr rachunku bankowego: 70 1020 2313 0000 3402 0579 7677


Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

NIP: 644 345 36 72

<http://www.mosir.sosnowiec.pl>



[1]

[4]

[3]

[4]



[4]

[2]

[5]

[8]

[7]

[6]

