

Sosnowiec, 2017.03.29

WGK.REK.7021.4.54.2017

ID: 20404

PANI

Maria Zubek

OXXO

Projektowanie Architektoniczne

ul. PCK 2/4

40-057 Katowice

dotyczy: zasilania oświetlenia pomostu dla zadania pn: „Modernizacja kąpieliska  
Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu”

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2017r. informuję, że w rejonie zaznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym - teren Parku Stawiki - przebiega sieć oświetlenia ulicznego stanowiąca własność Gminy Sosnowiec. Orientacyjny przebieg sieci wskreślono kolorem czerwonym.

W związku z planowaną budową pomostu zachodzi konieczność podłączenia ww. zadania do sieci oświetleniowej przebiegającej w rejonie objętym projektem.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Projektowaną sieć dobudować kablem ułożonym w rurach ochronnych.
2. Po dobudowie zastosowana ochrona przeciwporażeniowa powinna zapewniać dostatecznie szybkie wyłączenie napięcia.
3. Połączenie dobudowywanego podświetlenia pomostu z oświetleniem istniejącym wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Prace przyłączeniowe oraz wprowadzenie kabla do słupa należy wykonać pod nadzorem konserwatora oświetlenia ulicznego.
5. Prace ziemne w pobliżu urządzeń własności Gminy Sosnowiec wskreślonych na mapie należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego w sposób wykluczający ich uszkodzenie oraz uszkodzenie innych instalacji znajdujących się na trasie prac ziemnych.
6. Po zakończeniu prac należy je zgłosić z min. 14 dniowym wyprzedzeniem do odbioru końcowego.
7. Minimum 14 dni przed planowanym odbiorem końcowym należy przedłożyć następujące dokumenty, które są warunkiem niezbędnym do włączenia zasilania:
  - Protokół badania rezystancji izolacji kabli
  - Protokół badania ochrony przeciwporażeniowej
  - Dokumentację techniczną powykonawczą
  - Plan powykonawczy
  - Schemat jednokreskowy
8. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia konserwatora oświetlenia ulicznego.

Prace należy wykonywać pod nadzorem konserwatora oświetlenia miejskiego tj. firmy „ELPAK” Elektryczne Zakopiańska 7a, 41-200 Sosnowiec (telefon kontaktowy 32/ 266-36-44 lub 501-188-237). Wszelkie prace należy wykonać na koszt własny.

Jednocześnie nadmieniam, że WGK nie posiada żadnych informacji na temat urządzeń bądź sieci podmiotów trzecich.

Niniejszy dokument ważny jest przez okres jednego roku.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Gospodarki Komunalnej i Środowiska

*Adami*  
Adam Liwochowski

Załącznik:

- podkład mapowy szt. 1

Kopia:

„ELPAK” Elektryczne  
ul. Zakopiańska 7a  
41-200 Sosnowiec