

3 - deska pokładowa 521,28m²- deska kompozytowa 26/150 komorowa. Dopuszcza się zamianę desek na deski kompozytowe lite 26/150 - kolor jasny brąz zbliżony do koloru pomostu istniejącego
5 - trap łukowy 150/300 wg konstrukcji pomostu

11- legary WPC 30/60mm w rozstawie co 30cm. Dopuszcza się zamianę legarów na aluminiowe 12/60mm w rozstawie co 45cm
12 - oświetlenie pomostu LED IP67 wg proj. instalacji elektrycznych. Dobrane reflektory oraz ich mocowanie nie może wystawać ponad poziom górnej powierzchni desek pomostu

13 - Blacha ocynk (zabezpieczenie pokładu przed działaniem kółek trapu) gr. 2mm na płycie OSB zabezpieczonej przeciwwilociowo

1 - słupek stalowy z obejmą stal cynkowana ogniowo 50/50/1280mm szt. 253
3 - linka nierdzewna fi 5mm kwasoodporna do stosowania na zewnątrz 1082,8mb
4 - uchwyt linki z naciągaczem - stal nierdzewna szt. 368
5- podpora poręczy stal ocynkowana szt. 253
6 - poręcz drewniana dąb zabezpieczona przeciwwilgociowo lakierowana na kolor bezbarwny fi 50mm 135,35mb
7 - uchwyt naciągu linki stal nierdzewna szt. 368
8 - oświetlenie pomostu oprawa LED IP 67 szt. 104
9 - śruba M12 cynkowana z łbem sześcikątnym i kołnierzem stożkowym NORMA: PN82015/DIN933+ nakrętka z podkładką szt. 1012

BARIERKA - DETAL
SKALA 1:20
WYMIARY PODANO W mm

DETAL "A" SKALA 1:5 wym. podano w mm



1 - profil 70/70/200 stal cynkowana płomieniowo
2 - bklacha 10/170/200 cynkowana płomieniowo
3 - blacha 10/80/100 cynkowana płomieniowo
Elementy cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.
Do cynkowania wykonać otwory technologiczne
Klasa spoin C wg EN 5817



PROJEKT POMOSTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ Z ALTANKĄ
– w ramach inwestycji Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011

Adres inwestycji: Sosnowiec, ul. Kresowa	Inwestor: Gmina Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20	Temat rysunku: **RZUT - POKŁAD BARIERA - RZUT PRZEKROJE**	Rys. nr **4**
Specjalność: Architektura	Faza opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY**	Biuro: OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek, 40-087 Katowice, ul.PCK 2/4	Data maj 2017r.
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Zubek nr upr. 894/01 ŚLOKK		skala **1:100 1:20**
Sprawdził:	mgr inż. arch. Bogdan Drapa nr upr. 12/202 ŚLOKK		
Opracowała:			

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJĄCE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ZADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM