

płytki gresowe mrozo i wodoodporne
zaprawa klejowa
hydroizolacja podplytkowa
posadzka cemebtowa ze spadkiem 6-4.5cm
samoprzylepna membrana bitumiczna
impregnat pod izolację
płyta zelbet 20cm
papa x2
chudy beton 5cm
geowłóknina lub folia kubełkowa
warstwa filtrująca żwir 10cm
podsypka z piasku 30cm

obrzeże betonowe 8/30/100cm
podsypka 5cm- cem.piask. 1:4
ława betonowa beton klasy C15
podsypka z piasku stab. mech. 5cm
grunt rodzimy

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm
kostka betonowa 13,9/19,2/6cm grafit
podsypka 5cm piasek o frakcji do 2mm
podbudowa 20cm -kruszywo
o frakcji 0-40mm stabilizowane mech.
warstwa odsączająca piasek zagęszczany mech.
10cm
grunt rodzimy

Projekt budowy przebieralni letniej wraz ze zbiornikiem bezodpływowymw ramach inwestycji rozbudowy Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011

Adres inwestycji: Sosnowiec ul. Kresowa	Inwestor: MOSIR Sosnowiec 41-200 Sosnowiec UL. 3 Maja 41	Temat rysunku: PRZEKROJE A-A	Rys. nr **6**
Specjalność: Architektura	Faza opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY**	Biuro: OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek, 40-057 Katowice, ul.PCK 2/4	Data sierpień 2017r.
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Zubek nr upr. 694/01 SLOKK		skala **1:20**
Opracowała:	mgr inż. arch. Maria Zubek		

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJĄCE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ŻADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM