

Sosnowiec, 5 lutego 2016 roku

Numer procedury:
OB8/007/2016

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Przegląd serwisowy i wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej Menerga
typ ThermoCond 35.13.01. sztuk. 2.”.

Zamówienie obejmować będzie wykonywanie dwóch przeglądów w ciągu roku (wiosna, jesień). Zakres serwisowy winien być zgodny z zaleceniami producenta i obejmuje:

- a) czyszczenie elementów central,
- b) wymiana filtrów,
- c) sprawdzenie mechanizmów i pracy przepustnic,
- d) sprawdzenie mechanizmów i pracy wentylatorów,
- e) sprawdzenie czujników wibracji wentylatorów,
- f) sprawdzenie i kalibracja czujników temperatury,
- g) sprawdzenie i kalibracja czujników ciśnienia,
- h) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych central,
- i) sprawdzenie zabezpieczeń przeciwzamrozeniowych central,
- j) sprawdzenie i zalanie wodą syfonów odpływu skroplin,
- k) sprawdzenie zaworu trójdrogowego,
- l) sprawdzenie pompy nagrzewnicy,
- m) pomiary napięcia zasilania,
- n) pomiary parametrów elektrycznych central,
- o) pomiary i regulacja parametrów automatyki central,
- p) pomiary temperatury wody nagrzewnic wodnych wody na zasilaniu i powrocie,
- r) pomiary ciśnień powietrza w centralach,
- s) pomiary i regulacja temperatury powietrza nawiewu,
- t) pomiary temperatury powietrza wywiewu.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- warunków płatności,
- warunków gwarancji,
- czy przewiduje się realizację zamówienia przez podwykonawców - tak/nie (w przypadku udzielenia odpowiedzi „tak”

należy dołączyć do oferty wzór umowy z podwykonawcą).

Kryterium oceny ofert stanowić będzie:

- 1) Cena za całościową realizację zamówienia (wymagane jest podanie ceny jednostkowej za poszczególne serwisy)
- 2). Forma płatności
- 3). Czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia
- 3). Okres gwarancyjny
- 4) Czy serwis przewiduje dodatkowe opłaty za materiały niezbędne do wykonania.
- 5). Czy serwis przewiduje szkolenie personelu technicznego Zlecającego w zakresie prawidłowego dozoru i eksploatacji central.
- 6). Koszt filtrów powietrzne do centrali ThermoCond 35.13.01.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12 lutego 2016 roku, do godziny 13.30.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: 41-200 Sosnowiec ul. 3 Maja 41
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sielec@mosir.sosnowiec.pl,

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: Sławomir Zdeb numer telefonu: 607896542