

Zarządzenie Nr 16 /2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 4.04.2017 roku

w sprawie: realizacji zapisów w Instrukcji Współpracy Ruchowej uzgadniającej zasady niezawodnej współpracy w eksploatacji stacji transformatorowej 20/0,4 kV „MOSiR 2 – Boiska Treningowe” zlokalizowanej na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu.

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz § 6 ust. 2 pkt. c Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;

Zarządzam:

§ 1

1. Wprowadzam obowiązek stosowania Instrukcji Współpracy Ruchowej (dalej: IWR) podpisanej dnia 30 grudnia 2016 roku pomiędzy Użytkownikiem Systemu – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (dalej: MOSiR Sosnowiec), a dystrybutorem energii elektrycznej – Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja S.A. (dalej: TAURON Dystrybucja S.A.) uzgadniającej zasady niezawodnej współpracy w eksploatacji stacji transformatorowej 20/0,4 kV „MOSiR 2 – Boiska Treningowe” (dalej: stacja) zlokalizowanej na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu określającej zasady współpracy, odpowiedzialność i kompetencje służb ruchowych TAURON Dystrybucja S.A. oraz MOSiR Sosnowiec, zasady planowania wyłączeń, zasady postępowania przy realizacji prac eksploatacyjnych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, zasady prowadzenie rozmów ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem wydawania poleceń ruchowych.
2. Wprowadzam obowiązek zapoznania się z treścią IWR oraz wykonywania określonych w niej czynności po stronie MOSiR Sosnowiec przez osoby wymienione w Załączniku nr 1a do IWR. Na dzień podpisania IWR osoby wymienione w Załączniku nr 1a posiadają stwierdzone egzaminem przed właściwą komisją egzaminacyjną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwalifikacje. Osoby te winny współpracować przy eksploatacji stacji z osobami wymienionymi w Załączniku nr 2 do IWR upoważnionymi przez TAURON Dystrybucja S.A. do wydawania i przyjmowania poleceń ruchowych oraz osobami upoważnionymi do udzielania i przyjmowania informacji ruchowych.

§ 2

Kserokopia IWR wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję kierownika Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu do:

1. zapoznania pracowników prowadzących eksploatację stacji wymienionych w załączniku nr 1a do IWR z treścią niniejszego zarządzenia,

2. przekazania kserokopii IWR pracownikom prowadzącym eksploatację stacji wymienionych w załączniku nr 1a do IWR,
3. bieżącego kontrolowania stosowania IWR przez pracowników prowadzących eksploatację stacji wymienionych w załączniku nr 1a do IWR poprzez kontrolę dokonywania bieżących wpisów do Dziennika Eksploatacji prowadzonego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia,
4. informowanie Działu Inwestycji i Remontów MOSiR Sosnowiec o każdorazowej planowanej zmianie pracowników wymienionych w załączniku nr 1a do IWR z co najmniej 30 dniowymi wyprzedzeniem oraz niezwłocznie w przypadku zmiany nieplanowanej celem wprowadzenia zmian wykazu pracowników w tym załączniku.
5. poinformowania swojego następcy w przypadku zmiany na stanowisku kierownika Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu o wprowadzeniu niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA
J. Górak
Jerzy Górak

MOSiR Sosnowiec

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOSiR Sosnowiec Nr. 16 z dnia 4.04.2017

DZIENNIK EKSPLOATACJI

stacji transformatorowej 20/0,4 kV
„MOSiR2 – Boiska treningowe”

Każdorazowe wejście do stacji transformatorowej winno zostać zapisane.

Ogłędziny stacji winny być dokonane minimum dwa razy w miesiącu.

Wpis do Dziennika winien zawierać:

- ▲ datę, godzinę wejścia i wyjścia
- ▲ cel wejścia (ogłędziny, prace porządkowe, prace łączeniowe: jakie, itp.)
- ▲ inne: uwagi, propozycje,
- ▲ podpis

Dziennik powinien na stałe znajdować się w rozdzielni niskiego napięcia stacji

Do użytku służbowego zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej i Zarządzeniem