

Sosnowiec, 24 marca 2017 roku

DYR/217/2017

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. przetargu nieograniczonego:

"Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu"

W dniu dzisiejszym wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, stanowiące kontynuację wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 16 marca 2017 r. Poniżej treść zapytania:

W związku z otrzymaną korespondencją precyzuję pytania zawarte w poprzednim zapytaniu:

Rozdział 1 – Roboty ziemne (kanalizacja sanitarna)

Poz. 5 KNR 2-31 0803-04 w opisie robót – Wywiezienie gruntu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Zastosowana tablica KNR odnosi się do: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych – za każdy 1 cm grubości

Poz. 6 KNR 2-31 0108-03 w opisie robót – Wywiezienie gruntu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi – za każdy 1 km. Zastosowana tablica KNR odnosi się do: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 3 cm. Wg oferenta powinny być zastosowane pozycje jak w Rozdziale 2 – Roboty ziemne (kanalizacja deszczowa) Poz. 5 i 6. tj. KNR 4-01 0108-11 i KNR 4-01 0108-12

Rozdział 5 – Roboty montażowe (studnie)

Poz. 2 KNR-W 2-18 051303 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m, ilość 16 studni. Wg oferenta powinno być 15 studni, ponieważ studnia oznaczona wg PT jako D7 jest ujęta w Poz. 4.

Poz. 4 KNR-W 2-18 0517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe „Wavin” o śr 315-425 mm – zamknięcie rurą teleskopową – p. analogię studnia TEGRA 1000 z regulatorem przepływu z nastawą.

Wg oferenta powinna być zastosowana tablica KNR 9-20 0309-02, Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych głębokości 2 m o średnicy 1000 mm segmentowe – przykryte włazem, wieloodpływowe + KNR 9-20 0309-03 Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm segmentowe – dodatek za każde 0,5 m wysokości; KNR 9-20 j.w. – dodatek za każdy 1,0 m wysokości, oraz dodatkową pozycję na montaż regulatora przepływu np. wg KNR 7-08 0902-04 Samodzielny blokowy regulator, zestaw elementów wykonawczo-nastawczych, przepływomierze magnetohydrodynamiczne, indukcyjne, elektromagnetyczne wirnikowe i objętościowe oraz rotometry i telerotometry zabudowane na rurociągu o śr.do 250 mm, z zastosowaniem współczynnika 1,15 do RiS ze względu na większą średnicę i montaż w warunkach utrudnionych (studnia o średnicy 1000 mm).

Poz. 5 KNR 7-04 0502-01 Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do 8.6 t. Montaż sposobem półmechanicznym- przez analogię zbiornik retencyjny śr. 2200mm dł. 13,02m.

Wg oferenta pozycja winna być wyliczona w oparciu o kalkulację własną, ponieważ ze względu na przeznaczenie, technologię wykorzystania, parametry techniczne nie można w tym wypadku zastosować analogii, (parametr wiodący tj. masa nie jest adekwatny do gabarytów).

Z uwagi na powyższe zamawiający został zobowiązany do doprecyzowania zapytań mających istotny wpływ na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z tym w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Pzp zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert w następującym zakresie:

jest:

10.11 Zamawiający proponuje, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania oraz opatrzył je nazwą (firmą) i adresem wykonawcy wraz z dopiskiem:

Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu”.

NIE OTWIERAĆ przed: 28 marca 2017 r. godz. 10:00.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr: 1.01 /sekretariat/ do dnia **28 marca do godz. 09:00.** Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek - piątek, 7:30 do 15:30.

12.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **28 marca o godz. 10:00,** w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1.16: sala konferencyjna.

zmienia się na:

10.11 Zamawiający proponuje, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania oraz opatrzył je nazwą (firmą) i adresem wykonawcy wraz z dopiskiem:

Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu”.

NIE OTWIERAĆ przed: 30 marca 2017 r. godz. 10:00.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr: 1.01 /sekretariat/ do dnia **30 marca do godz. 09:00.** Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek - piątek, 7:30 do 15:30.

12.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **30 marca o godz. 10:00,** w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1.16: sala konferencyjna.

Informuję ponadto, że pismo niniejsze stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający

p.o. DYREKTORA
J. Górak
Jerzy Górak